

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KALISZU**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/62/ 767 76 10	ul. Kościuszki 6
PPIS w Kaliszu	/62/ 767 76 10	62 – 800 Kalisz
- fax	/62/ 767 76 42	www.psse-kalisz.pl
- e-mail	psse.kalisz@pis.gov.pl secretariat@psse-kalisz.pl	
- Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	/62/ 767 76 13	
- e-mail	nadzor.zapobiegawczy@psse-kalisz.pl	

oryginał/ kopia

ON.NS.9011.3.23.2020

Kalisz 26.05.2020 r.

**OPINIA SANITARNA**

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.) wobec wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 8/1, 8/2, 77/4, 30/2, 29/19, 195 /10, 116/3, 116/4, 1/3 obręb Dębe, 116/1, 233, 340, 341,342, 278/2, 278/1, 279 obręb Skarszew

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.**

**UZASADNIENIE**

Wójt Gminy Żelazków pismem znak IWS.6220.4.3.2020 z dnia 11.05.2020 r. (otrzymano 12.05.2020 r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 lit.a,b,c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz.1839).

Z analizy załączonej do wniosku karty informacyjnej wynika, że inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 8/1, 8/2, 77/4, 30/2, 29/19,195 /10, 116/3, 116/4, 1/3 obręb Dębe,116/1, 233, 340, 341,342, 278/2, 278/1, 279 obręb Skarszew Teren, na którym realizowana będzie inwestycja, nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie ma na celu zebranie ścieków sanitarnych z zabudowy mieszkaniowej oraz odprowadzenie ich do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a stamtąd do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skarszew. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej związana jest ze zwiększonym napływem ścieków sanitarnych związanych z planowaną budową Zakładu Penitencjarnego, rozbudową terenów inwestycyjnych w miejscowości Dębe i firmy JAKO w Kokaninie gm. Żelazków. Teren przeznaczony pod realizację inwestycji stanowią ciągi komunikacyjne w postaci dróg gminnych, prywatnych i pól uprawnych. Przedsięwzięcie obejmować będzie budowę około 3605 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 1000, około 65,0 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U o średnicy 200 mm ÷ 315 mm oraz przepompowni ścieków (2 szt.).Przepompownie ścieków będą zlokalizowane pod ziemią.

Zagrożenie, jakie budowa sieci kanalizacji sanitarnej może powodować dla okolicznych mieszkańców, to czasowe pogorszenie klimatu akustycznego, powstające odpady.

Źródłami hałasu będą prace budowlane związane z pracą maszyn budowlanych, przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce oraz urządzeń pomocniczych. W wyniku pracy sprzętu wystąpią niekorzystne zjawiska akustyczne. Uciążliwości akustyczne na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter okresowy, krótkotrwały. Wg autora karty informacyjnej można stwierdzić, że oceniana inwestycja spełni wymogi ochrony środowiska przed hałasem, ponieważ po zakończeniu budowy systemu kanalizacji sanitarnej nie będzie emisji hałasu.

Podczas realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji powstawać będą odpady. Odpady powstające podczas budowy będą selektywnie magazynowane w zamkniętych kontenerach i wyznaczonych miejscach. Na terenie przedsięwzięcia prowadzona będzie gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem.

Realizacja inwestycji nie wymaga utworzenia zaplecza budowy, bazy materiałowej oraz miejsca postojowego. Uciążliwości akustyczne na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter okresowy, krótkotrwały. Prace budowlane prowadzone będą z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego: koparki, spychacze. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów) maszynach budowlanych zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne. Natomiast głównym źródłem hałasu jest i będzie hałas drogowy spowodowany ruchem pojazdów osobowych i ciężarowych. Prace związane z przebudową drogi będą wykonywane w ciągu dnia. Plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty. W fazie eksploatacji wody opadowe nie będą odprowadzane. Wykonawca zapewni dla pracowników zaplecze higieniczno-sanitarne w postaci kontenerów przestawnych typu TOI-TOI. Ścieki bytowe wywożone będą przez specjalistyczną firmę do oczyszczalni ścieków. Roboty ziemne związane z realizacją inwestycji będą miały charakter krótkotrwały. Inwestycja ma zastąpić starą 20 - letnią sieć kanalizacji sanitarnej, niedostosowaną do zwiększonej ilości ścieków, nową instalacją o większej przepustowości, zgodnie z nowoczesną technologią zapewniającą ekologiczne bezpieczeństwo pracy przepompowni i rurociągów.

Biorąc pod uwagę obecny sposób zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, a także zważając na skalę i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia i całą przeprowadzoną analizę wpływu inwestycji na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, że planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko i wyraża opinię jak wyżej.

z-ca PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  
W KALISZU  
Anna Napierała

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Żelazków (ePUAP)

Do wiadomości:

1. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

2. a/a

E.P.