

PO.ZUZ.2.4210.326.2021.EJ

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację,
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych poprzez:

1.1. Budowę nowoprojektowanego wylotu nr 1 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika małej retencji o parametrach:

- średnica rury wylotowej: $\varnothing 400$ mm,
- rzędna dna wylotu: 129,80 m n.p.m.,
- współrzędne proj. wylotu: X=5741539,42 Y=6513717,80, na terenie dz. nr 31/9 (obręb 0005 Dębe),

1.2. Budowę nowoprojektowanego wylotu nr 2 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika małej retencji o parametrach:

- średnica rury wylotowej: $\varnothing 400$ mm,
- rzędna dna wylotu: 129,30 m n.p.m.,
- współrzędne proj. wylotu: X=5741539,30 Y=6513720,36 na terenie dz. nr 31/9 (obręb 0005 Dębe),

1.3. Budowę nowoprojektowanego wylotu nr 3 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika małej retencji o parametrach:

- średnica rury wylotowej: $\varnothing 160$ mm,
- rzędna dna wylotu: 130,00 m n.p.m.,
- współrzędne proj. wylotu: X=5741537,95 Y=6513728,64 na terenie dz. nr 31/10 (obręb 0005 Dębe),

2. Usługę wodną obejmującą wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego urządzenia wodnego tj. zbiornika małej retencji, poprzez:

2.1. nowoprojektowany wylot nr 1 $\varnothing 400$ na terenie dz. nr 31/9 (obręb 0005 Dębe) w ilości:

- średniej rocznej: $Q_{\text{śred. rok.}} = 2210,18 \text{ m}^3/\text{rok}$,
- maksymalnej sekundowej: $Q_{\text{max. sek.}} = 0,0448 \text{ m}^3/\text{s}$,
- pow. rzeczywista: $F_{rz} = 0,45 \text{ ha}$,
- pow. zredukowana: $F_{zr} = 0,4275 \text{ ha}$,

2.2. nowoprojektowany wylot nr 2 $\varnothing 400$ na terenie dz. nr 31/9 (obręb 0005 Dębe) w ilości:

- średniej rocznej: $Q_{\text{śred. rok.}} = 4590,96 \text{ m}^3/\text{rok}$,
- maksymalnej sekundowej: $Q_{\text{max. sek.}} = 0,09306 \text{ m}^3/\text{s}$,
- pow. rzeczywista: $F_{rz} = 1,11 \text{ ha}$,
- pow. zredukowana: $F_{zr} = 0,888 \text{ ha}$,

2.3. nowoprojektowany wylot nr 3 $\varnothing 160$ na terenie dz. nr 31/10 (obręb 0005 Dębe) w ilości:

- średniej rocznej: $Q_{\text{śred. rok.}} = 363,97 \text{ m}^3/\text{rok}$,
- maksymalnej sekundowej: $Q_{\text{max. sek.}} = 0,00738 \text{ m}^3/\text{s}$,
- pow. rzeczywista: $F_{rz} = 0,088 \text{ ha}$,

- pow. zredukowana: $F_{zr}=0,0704$ ha,
Ilość dni deszczowych wynosi 125 dni.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Żelazkowie
/uh04q8kt34/SkrytkaESP
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.