

WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	61 854-48-00	ul. Noskowskiego 23
- WPWIS	61 852-99-18	61-705 Poznań
- fax	61 852-50-03	NIP 778 11 71 963
- e-mail WPWIS	sekretariat@wssepoznan.pl	REGON 000294065
- e-PUAP	/wssepoznan/SkrytkaESP	BDO: 000207899
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	61 227-60-04	www.wsse-poznan.pl
- e-mail	61 227-60-07	
	nadzor.zapobiegawczy@wssepoznan.pl	

DN-NS.9011.730.2021

Poznań, 14.07.2021r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 12 ust. 1a pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 78 ust. 1 pkt. 1 lit. b w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Żelazków z dnia 26.05.2021r., znak IWŚ.6220.4.3.2021, przekazanego według właściwości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w piśmie z dnia 31.05.2021r., znak ON-NS.9011.3.41.2021,

**wyrażam opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
„przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum
– Kalisz Północ na odcinku od słupa nr 17 do GPZ Kalisz Północ”**

nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Żelazków pismem z dnia 26.05.2021r., znak IWŚ.6220.4.3.2021, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, który zgodnie z właściwością przekazał sprawę do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismem znak ON-NS.9011.3.41.2021, z dnia 31.05.2021r. w sprawie wydania opinii dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku dołączono między innymi: kopię wniosku Inwestora, kartę informacyjną przedsięwzięcia z marca 2021r. wykonaną przez EMCA VOLT Sp. z o.o. oraz inne niezbędne dokumenty. Ponadto w dniach 08.07.2021r i 09.07.2021r. wpłynęło uzupełnienie.

Burmistrz Gminy Żelazków zakwalifikował ww. inwestycję zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Trasa p[przedmiotowej linii 110 kV przebiega w większości przez tereny rolnicze, sady, oraz niewielkie obszary nieużytków rolnych, pastwiska i tereny zabudowane. W pasie oddziaływania inwestycji zlokalizowane są dwa budynki mieszkalne.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ na odcinku od słupa nr 17 do GPZ Kalisz Północ w zakresie wymiany słupów i przewodów wraz z dostosowaniem linii do temperatury projektowej +80 °C. Na całej długości trasy przebudowywana linia o długości około 8,4 km będzie prowadzona w śladzie istniejącej linii 110 kV. Trasa przedmiotowej linii przebiega przez tereny: miasta Kalisz, gminy Opatówek i gminy Żelazków, w większości przez tereny rolnicze, sady oraz niewielkie obszary nieużytków rolnych, pastwiska i tereny zabudowane.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje demontaż istniejących i budowę nowych słupów wraz z fundamentami, demontaż istniejących i montaż nowych przewodów roboczych, demontaż istniejących i montaż nowych przewodów odgromowych oraz ewentualna wymiana izolatorów wraz z osprzętem. Przewidywane do zastosowania nowe słupy, to słupy kratowe oraz słupy pełnościennie rurowe. Wysokość projektowanych słupów wynosić będzie do 40 m. Wzdłuż osi linii przyjmuje się pas technologiczny szerokości po 2 m od skrajnych przewodów linii. Ponadto dla linii napowietrznej jednotorowej 110 kV wyznaczono szerokość pasa oddziaływania, który wynosić będzie 16 m, po 8 m od osi linii.

Po analizie wszystkich materiałów otrzymanych wraz z wnioskiem o wydanie opinii, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), tutejszy organ uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, co argumentuje następująco:

- nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019r., poz. 2448),
- nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
- przedsięwzięcie nie będzie emitowało zanieczyszczeń w postaci gazów lub pyłów do powietrza,
- planowane zamierzenie będzie stanowiło obiekt bez stałej obsługi. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie zatem wiązać się z powstawaniem ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zatem orzeczono jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Żelazków
Żelazków 138, 62-817 Żelazków (ePUAP).

Do wiadomości:

1. Zawiadomienie stron w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735),
 2. P. Adrian Puchlik – pełnomocnik,
 3. a/a.
- Z.G.

