

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU**

Telefony:

- informacja o numerach

 wewnętrznych /62/ 767-76-10

- PPIS w Kaliszu /62/ 767-76-10

- fax. /62/ 767-76-42

- e-mail psse.kalisz@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej /62/ 767-76-43

- e-mail Sekcji Higieny Komunalnej higiena.komunalna@psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6

62-800 Kalisz

www.psse-kalisz.pl

oryginał/kopia

Kalisz, dn. 2 stycznia 2019 r.

ON.HK.420.42.2019

**Wójt Gminy Żelazków
(e PUAP)**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwierdza

ze jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Dębe w gminie Żelazków, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o., próbki pobrane w dniu 25 września 2018 r. przez:
 - a) Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Kaliszu nr: DL-50408/484/2018 (nr próbki 1712), DL-50408/485/2018 (nr próbki 1713), DL-50408/486/2018 (nr próbki 1714), DL-50408/487/2018 (nr próbki 1715), DL-50408/488/2018 (nr próbki 1716),
 - b) Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie: sprawozdanie z badania nr SB/96638/10/2018 (nr próbki 125090/09/2018),
- 2) analizy podjętego przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. działań naprawczych udokumentowanych sprawozdaniami z badań, próbki pobrane w dniach 12 kwietnia, 27 września i 2 października 2018 r., nr:
DL-50408/150/2018 (nr próbki 647), DL-50408/502/2018 (nr próbki 1753),
DL-50408/504/2018 (nr próbki 1755), DL-50408/505/2018 (nr próbki 1756),
DL-50408/506/2018 (nr próbki 1757), DL-50408/507/2018 (nr próbki 1758),
DL-50408/518/2018 (nr próbki 1791), DL-50408/519/2018 (nr próbki 1792),
DL-50408/520/2018 (nr próbki 1793), DL-50408/521/2018 (nr próbki 1794),
DL-50408/522/2018 (nr próbki 1795),

3) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:

- weryfikację terminowości przekazywanych przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
- analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o.,
- uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. w ramach kontroli wewnętrznej,
- wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbki pobrane w dniu 3 kwietnia 2018 r.), zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2018, udokumentowanych sprawozdaniami nr:
HKL/N-594/2018, HKL/N-595/2018, HKL/N-596/2018, HKL/N-597/2018,
HKL/N-598/2018, N/809/2018,

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Dęba w gminie Żelazków, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań wody, prowadzonych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, stwierdzono krótkotrwałe przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru obecność i liczbę bakterii z grupy coli. Skuteczność przeprowadzonych przez podmiot działań naprawczych polegająca na płukaniu i chlorowaniu odcinka sieci wraz z przyłączem została potwierdzona sprawozdaniami z badań wymienionymi w punkcie 2.

p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO W KALISZU

Anna Napierała



Otrzymują:

1. Wójt Gminy Żelazków (ePUAP),

Do wiadomości:

1. Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o., 62- 817 Żelazków 141 a.

2. a/a