

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU**

Telefony:

- informacja o numerach

 wewnętrznych /62/ 767-76-10

- PPIS w Kaliszu /62/ 767-76-10

- fax. /62/ 767-76-42

- e-mail psse.kalisz@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej /62/ 767-76-43

- e-mail Sekcji Higieny Komunalnej higiena.komunalna@psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6
62-800 Kalisz
www.psse-kalisz.pl

oryginał/kopia

ON-HK.9012.9.43.2020

Kalisz, dn. 7 stycznia 2021 r.

**Wójt Gminy Żelazków
(e PUAP)**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwierdza

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Michałów w gminie Żelazków, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbki pobrane w dniach: 17.09. oraz 22.09.2020 r.), realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o., wykonanych przez:
 - a) Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Kaliszu:
DL-50401/1705/2020, DL-50401/1706/2020, DL-50401/1707/2020,
DL-50401/1708/2020, DL-50401/1709/2020,
 - b) Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie: sprawozdanie z badania nr SB/98093/09/2020,
- 2) analizy podjętego przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. działań naprawczych udokumentowanych sprawozdaniami z badań nr:
SB/29080/03/2020, SB/29196/03/2020, SB/29012/03/2020, DL-50401/1755/2020,
DL-50401/1756/2020, DL-50401/1757/2020, DL-50401/1792/2020, 1030 (próbki nr 1884, 1885 i 1886), 1102 (próbki nr 2076, 2077 i 2078), 1121 (próbki nr 2128 i 2129),
- 3) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:
 - weryfikację terminowości przekazywanych przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,

- analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o.,
- uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. w ramach kontroli wewnętrznej,
- wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbki pobrane w dniach 16.03. oraz 17.03.2020 r.), zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2020, udokumentowanych sprawozdaniami nr: HKL/N-360/2020, HKL/N-361/2020, HKL/N-362/2020, HKL/N-363/2020, HKL/N-372/2020, N/636/2020/LB-WG/PCH/, N/636/2020/LB-AS/PGC,PLC/,

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Michałów w gminie Żelazków, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań wody, prowadzonych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów tj. obecność i liczbę bakterii z grupy coli, obecność i liczbę enterokoków kałowych, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22^oC, mętność i barwę wody, stężenie żelaza oraz manganu. Przekroczenia miały charakter krótkotrwały i nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowników wodociągu. Skuteczność przeprowadzonych przez podmiot działań naprawczych polegająca na płukaniu i chlorowaniu odcinka sieci wraz z przyłączem została potwierdzona sprawozdaniami z badań wymienionymi w punkcie 2.

Za - ca PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO W KALISZU

Anna Napierała

Do wiadomości:

1. Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o., 62- 817 Żelazków 141 a.
2. a/a.