Przekrój konstrukcyjny B-B
skala 1:20

a) warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 5cm, wg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 12-14. Uziarnienie kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 17. Właściwości bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,
b) warstwa wiążąca AC16W gr. 4cm, wg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 8-11. Uziarnienie kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 11. Właściwości bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 13, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,
c) warstwa kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.
Wszystkie warstwy przed ułożeniem warstw bitumicznych należy skropić emulsją asfaltową w ilościach określonych poniżej:
- 0,5 - 0,7 kg/m2 – dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
- 0,1 - 0,5 kg/m2 – dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

d) warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm1,5MPa, gr. 12cm
e) warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm
f) warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
g) istniejąca nawierzchnia do zfrezowania na szerokości 0,50m (schodkowe połączenie nawierzchni)

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH
"R-PROJEKT"
ul. Ks. W. Blizińskiego 1
62-850 Lisków
tel. 606 471 330
email: rygas.projekt@gmail.com

INWESTOR : Gmina Żelazków Żelazków 138, 62-817 Żelazków		data: 11. 2017
NAZWA OBIEKTU: Droga gminna		branża: DROGOWA
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa odcinka drogi gminnej		
LOKALIZACJA: Zborów, gmina Żelazków		Nr działki: 279 obr. Zborów
RYSUNEK: Przekrój konstrukcyjny B-B		nr rys. 3 / skala: 1:20
PROJEKTANT : inż. Arkadiusz Rygas	WKP/0300/POOD/13	podpis:
OPRACOWAŁ: mgr inż. Witold Rosiak - Asystent projektanta		podpis: