



ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY ŻELAZKÓW

Sp. z o.o.

62-817 Żelazków telefax 62/ 76-91-967 tel. 76-91-018 e-mail: zak.kom@wp.pl
NIP 968-06-16-330 REGON 251054889

Żelazków 24.10.2022r.

WARUNKI

**budowa sieci wodociągowej Janków-Żelazków
(łącznik Janków-Żelazków)**

Nazwisko i Imię / Firma Urząd Gminy Żelazków

Adres zamieszkania Żelazków 138 62-817 Żelazków

NIP/PESEL 968-03-71-259

1. Miejscowość przyłączenia Żelazków działka nr.323 rurociąg gminny, 62-817 Żelazków, PVC Ø 200/miejsce połączenia łącznika, z wodociągiem gminnym w pasie drogi gminnej 4702P
2. Średnica łącznika; PEØ160 SDR 17,6 PE 100, włączenia w zaprojektowanej komorze poprzez łącznik, trójnik żeliwny kołnierzowy wraz z zasuhami, zamontować hydranty nadziemne PPOŻ typu 8005 DN80 (zaopatrzone w zasuwę odcinającą z osprzętem) w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
3. Dokumenty oraz warunki, które winien spełnić ubiegający się o przyłączenie do sieci wodociągowej:
 - Wykonać projekt techniczny sieci łącznika zgodnie z wydanymi warunkami oraz innymi przepisami
 - Dokonać uzgodnień projektu w zakresie dróg, sieci telefonicznej, energetycznej i gazowej.
 - Załączyć pisemną zgodę właścicieli gruntów lub posesji w przypadku prowadzenia prac na terenie ich własności związanych z przyłączeniem się do sieci wodociągowej
 - Złożyć projekt techniczny przyłącza w Zakładzie Komunalnym – 1 egzemplarz.
 - Dokonać zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Kaliszu w Wydziale Architektury i Budownictwa.
 - Zgłosić do odbioru technicznego włączenie do sieci gminnej.
 - Przedstawić stosowny dokument stwierdzający wykonanie przez uprawnionego geodetę inwentaryzacji wykonanej inwestycji.
4. Wykonana przyłącze wodociągowe, będzie stanowić własność ubiegającego się o przyłączenie.

PREZES
Zakład Komunalny
Gminy Żelazków Sp. z o.o.
Mariusz Gwóźdź
Mariusz Gwóźdź