



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kaliszu

Kalisz, 08.11.2022 r.

ON-NS.9011.1.68.2022

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.), art. 32 ust. 1 pkt 2 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

POSTANAWIA

uzgodnić dokumentację projektową
pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:

projekt budowy sieci wodociągowej w m. Janków - Żelazków, gm. Żelazków

z uwagami:

1. należy uzyskać ocenę higieniczną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej aktualne atesty higieniczne na materiały, wyroby i mieszaniny, w tym dezynfekcyjne użyte przy budowie stacji uzdatniania wody (§ 25 ust. 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi);
2. ocena powinna być poparta wynikami badań jakości wody przeprowadzonymi przez wnioskodawcę, w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku braku takiej możliwości – w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań jakości wody, zatwierdzonym przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, w zakresie uzgodnionym z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym;
3. obiekt należy zgłosić do eksploatacji.

Inwestor:

Gmina Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków

Jednostka projektowa:

Andrzej Błaszczyński, Zakład Projektowo-Wykonawczy „PROBUD”, Al. Wolności 12, 62-800 Kalisz

niepodlega



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 62 7677610 | 62 7677613
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
nadzor_zapobiegawczy.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
NIP 618-10-44-546 | REGON 000677079
BDO 000099028
www.gov.pl/web/psse-kalisz
pssekalisz@SkrytkaESP

UZASADNIENIE

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w dniu 02.11.2022 r. wpłynął wniosek oraz projekt budowy sieci wodociągowej w m. Janków-Żelazków, gm. Żelazków. Wójt Gminy Żelazków dla ww. inwestycji wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak GP.6733.8.2022 z dnia 20.07.2022 r.

Zakres projektu dotyczy budowy sieci wodociągowej z rur PE SDR 17 PN 10 DZ, DZ 200/160/90 wraz z towarzyszącymi urządzeniami. Projektowana sieć wodociągowa realizowana będzie od pkt W1 (istniejący budynek SUW w Jankowie) do pkt KZ - projektowana komora zasuw na istniejącym wodociągu DN 200 w Żelazkowie. Planuje się wykonanie połączenia istniejących przyłączy z nowo pobudowanym wodociągiem.

W ramach budowy sieci wodociągowej planuje się następujące założenia projektowe:

- sieć wodociągowa z rur PE DZ 200 mm o długości $L = 630,0$ mb,
- sieć wodociągowa z rur PE DZ 160 mm o długości $L = 2550,00$ mb,
- sieć wodociągowa z rur PE DZ 90 mm o długości $L = 44,0$ mb,
- hydranty p.poż. nadziemne DN 80 mm - 7 szt.

Na terenie inwestycji występuje sieć: energetyczna, telekomunikacyjna oraz wodociągowa, z którą projektowany wodociąg zostanie połączony. Przez teren przedsięwzięcia przebiegają drogi publiczne gminne. Projektowana sieć wodociągowa przeznaczona zostanie do zapewnienia wody na cele bytowo-gospodarcze obszaru inwestycji tj.: zabudowy jednorodzinnej.

Z przedstawionej do zaopiniowania dokumentacji i ww. uwag wynika, że spełnione zostaną podstawowe wymagania sanitarne określone dla tego typu obiektów i instalacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Integralną częścią opinii sanitarnej jest projekt budowlany, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca zaopiniowanie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.

Opinia sanitarna nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn.zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kaliszu

dr Marek Stodolny

Otrzymują:

1. Andrzej Błaszczyński, Zakład Projektowo-Wykonawczy „PROBUD”, Al. Wolności 12
62-800 Kalisz

Do wiadomości:

1. a/a

A.S.