



Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  
inż. Jacek Brodzik Nr upr. 739/2022  
Stare Miasto, data 25.10.2022  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
STWIERDZAM

bez uwag:

Z uwagami:

ŁĄCZY ARKUSZ 3

### LEGENDA:

- wo200 — - istn. wodociąg gminny
- HP — - proj. sieć wodociągowa
- HP — - proj. hydrant p.poż. podziemny DN80

<b>PB</b> <b>PROBUD</b> <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> KALISZ Al. Wolności 12 tel. (62) 7643160 E-mail: zpu_probud@onet.pl				<b>TREŚĆ</b> Plan sytuacyjny sieci wodociągowej		<b>STADIUM</b> P.T.	
				<b>OBIEKT</b> Budowa sieci wodociągowej		<b>SKALA</b> 1:500	
				<b>BRANŻA</b> Sanitarna		<b>DATA</b> 10.22r.	
				<b>ADRES</b> JANKÓW-ŻELAZKÓW dz. Nr. 323,264,265,266,421,114,177,95/12		<b>NR RYSUNKU</b> 1	
specjalność	imie i nazwisko	nr upr.	podpis				
Inst. sanit.	Projektant: Andrzej Błaszczyński	UAN 7342/66/93	<i>[Signature]</i>				
Inst. sanit.	Sprawdzający: Inż. Tomasz Sampir	GT 8388/170/77					