



BETON KLASY C25/30 (B-30)
BETON PODKŁADOWY C8/10 (B-10)
Klasa ekspozycji XC1
STAL KLASY A-IIIN (RB-500BS)

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba		Dł. łączna B500SP Ø12
				prętów na 1 poz	pozycji	
-	mm	-	m	-	szt	m
Zbiornik klarownik						
1	12	B500SP	4,40	4	1	17,60
2	12	B500SP	4,39	4	1	17,56
3	12	B500SP	4,36	4	1	17,44
4	12	B500SP	4,31	4	1	17,23
5	12	B500SP	4,14	4	1	16,54
6	12	B500SP	4,01	4	1	16,06
7	12	B500SP	3,87	4	1	15,47
8	12	B500SP	3,69	4	1	14,75
9	12	B500SP	3,47	4	1	13,90
10	12	B500SP	3,21	4	1	12,84
11	12	B500SP	2,91	4	1	11,64
12	12	B500SP	2,53	4	1	10,12
13	12	B500SP	2,04	2	1	4,07
14	12	B500SP	1,31	2	1	2,62
15	12	B500SP	0,50	4	1	2,02
16	12	B500SP	0,32	4	1	1,26
17	12	B500SP	3,80	4	1	15,20
18	12	B500SP	3,80	4	1	15,18
19	12	B500SP	3,78	4	1	15,12
20	12	B500SP	3,75	4	1	15,01
21	12	B500SP	3,72	4	1	14,87
22	12	B500SP	3,67	4	1	14,67
23	12	B500SP	3,61	4	1	14,43
24	12	B500SP	3,87	4	1	15,47
25	12	B500SP	3,69	4	1	14,75
26	12	B500SP	3,47	4	1	13,90
27	12	B500SP	2,53	4	1	10,12
28	12	B500SP	2,91	4	1	11,64
29	12	B500SP	1,31	4	1	5,24
30	12	B500SP	2,53	4	1	10,12
31	12	B500SP	2,53	4	1	10,12
32	12	B500SP	1,60	18	1	28,80
33	12	B500SP	0,90	18	1	16,20
Razem długość prętów						mb 431,96
Masa jednostkowa						kg/mb 0,888
Masa prętów dla danej średnicy						kg 383,6
Masa łącznie						kg 383,6

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Inwestor	Gmina Żelazków Żelazków 138 62-817 Żelazków		
Jednostka projektowa	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl		Stadium PT
			Skala 1:20
			Data oprac. Czerwiec 2023r.
Nazwa obiektu	Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Janków		
Adres obiektu	dz. nr 95/12, 95/11, 95/8 obręb 0011 Janków		
Nazwa rysunku	Fundament pod zbiornik – zbrojenie		
Projektant sp. konstr. budow.	mgr inż. Ryszard Poptawski upr. nr WKP/0022/P00K/03		Rys nr. 11
Sprawdzający sp. konstr. budow.	inż. Jakub Strużyński upr. nr GPB.I.7342-95/98		