



Żelazków, 16.12.2025 r.

ZP.271.21.2025

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ Z DNIA 11.12.2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębe

Dnia 11.12.2025r. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, udostępnił treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. Jedno z pytań dotyczyło zastosowania przepustnic z napędem elektrycznym.

W związku z wystąpieniem rozbieżności w projektach branżowych tj. projekcie elektrycznym, sanitarnym i przedmiarze, Zamawiający błędnie wskazał zastosowanie przepustnic z napędem elektrycznym. Prawidłowym rozwiązaniem jest zastosowanie przepustnic z napędem pneumatycznym.

Z poważaniem

WÓJT

Michał Kraszkiewicz

