XML

Informacja - PK.ZUZ.4210.128.2024.SR

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023, poz. 1478 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

I. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu ø 160, odprowadzającego oczyszczone ścieki bytowe do ziemi tj. do rowu, o parametrach:

- średnica rury wylotowej 160 mm,
- lokalizacja dz.nr 233, obręb 0015 Russów, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie,
- typ urządzenia: wylot PVC,
- współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000: X: 5745068.75 Y: 6506438.15,

II. usługę wodną – obejmującą odprowadzanie ścieków bytowych z biologicznej oczyszczalni ścieków do rowu, położonego w miejscowości Russów na działce 233, obręb 0015 Russów, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie, pochodzących z budynku pakowni róż projektowanego w ramach prowadzonego gospodarstwa ogrodniczego, w miejscowości Russów, gmina Żelazków, powiat kaliski, zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 239, 242/5 i 233, obręb Russów, w ilości:

maksymalnej w m3 na sekundę - Qmax.s = 0,00004 m3/s,
średniej w m3 na dobę - Qśr.d = 2,0 m3 /dobę,
dopuszczalnej w m3 na rok - Qdop.r = 600,00 m3/rok.

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikujący	Urząd Gminy Żelazków	
Wytworzył	Państwowe Gospodarstwo Wodne	2024-08-02
Publikujący	B. Kot - admin	2024-08-06 09:15