

PO.ZZŚ.4901.347.2025.PP.2

Wójt Gminy Żelazków  
Żelazków 138  
62 – 817 Żelazków

## OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 216 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Żelazków, znak: IWŚ.6220.7.3.2025, z dnia 10.07.2025 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów mezozoicznych (kreda górna) w ilości do 74,5 m<sup>3</sup>/h z trzyotworowego ujęcia w m. Janków, gm. Żelazków”**,

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

nie stwierdza

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko  
i wskazuje na konieczność określenia  
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

1. Należy wykonać szczelną obudowę studni, zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez otwór studzienny, z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych.
2. Eksploatację ujęcia prowadzić w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych, wynikających z wielkości rocznego zapotrzebowania na wodę ( $Q_e = 74,5 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji studziennej w otworze studziennym  $S_c = 8,75 \text{ m}$  i depresji w warstwie wodonośnej  $S_w = 10,08 \text{ m}$ ), nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wód odpowiadającego wydajności ujęcia  $Q_{\max h} = 74,5 \text{ m}^3/\text{godzinę}$ , przy zachowaniu wymogu, aby roczny pobór wód wynikający z zapotrzebowania wynoszącego  $Q_{\max r} = 388\,360 \text{ m}^3/\text{rok}$  wyrażony w m<sup>3</sup>/h nie przekroczył wielkości powyższych zasobów.

## UZASADNIENIE

W dniu 11.07.2025 r. do dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole wpłynął wniosek Wójta Gminy Żelazków, znak: IWŚ.6220.7.3.2025, z dnia 10.07.2025 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów mezozoicznych (kreda górna) w ilości do 74,5 m<sup>3</sup>/h z trzyotworowego ujęcia w m. Janków, gm. Żelazków”. Do wystąpienia dołączono: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kopię zaświadczenia o braku aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek inwestycyjnych.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Zarządu Wód Polskich w Kole pismem znak: PO.ZZŚ.4901.347.2024.PP.1 z dnia 25.07.2025 r. wezwał Wójta Gminy Żelazków do przedstawienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (k.i.p.). Pismo Wójta Gminy Żelazków przekazujące k.i.p. (wraz z załącznikami) wpłynęło do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w dniu 06.08.2025 r.

Planowane przedsięwzięcie Wójt Gminy Żelazków zakwalifikował, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 i pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. a oraz lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie *rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej* (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752) kwalifikuje się do przedsięwzięć **wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej w zakresie korzystania z usług wodnych** – poboru wód podziemnych w ilości co najmniej 1 mln m<sup>3</sup> na rok oraz poboru wód podziemnych w ilości co najmniej 100 tys. m<sup>3</sup> na rok, jeżeli pobór jest dokonywany w jednolitej części wód podziemnych zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na stan ilościowy zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Podstawę rozstrzygnięcia w sprawie wydania oceny wodnoprawnej stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*. I tak zgodnie z art. 426, 430 i 431 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje ocenę wodnoprawną pod warunkiem ustalenia, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 *Prawa wodnego*. Zgodnie z art. 428 *Prawa wodnego*, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* **ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach** oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko – o ile taka ocena jest w przypadku danego przedsięwzięcia przeprowadzana.

Zgodnie z k.i.p. planowana inwestycja polegać ma na rozbudowie istniejącego ujęcia wód podziemnych i modernizacji stacji uzdatniania wody, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 95/11 i 95/12, obręb Janków, gmina Żelazków, powiat kaliski. Ujęcie składa się z aktualnie z 2 otworów eksploatacyjnych (nr 1 i nr 2 o głębokości 99 m i 120 m). Na działce inwestycyjnej nr ewid. 95/11 wykonano otwór hydrogeologiczny o głębokości 150 m, który po uzyskaniu stosownych pozwoleń zostanie włączony do eksploatacji jako studnia nr 3, ujmująca wodę z utworów mezozoicznych, która docelowo stanowić będzie element trzyotworowego ujęcia wód podziemnych. Planowana do wykonania studnia awaryjna nr 3 będzie trzecią studnią wchodzącą w skład ujęcia wód podziemnych na potrzeby wodociągu gminnego. Studnia nr 3 będzie eksploatowana jako podstawowa, naprzemiennie lub zespołowo ze studnią nr 2, natomiast studnia nr 1 będzie studnią awaryjną. Planuje się pobór wód podziemnych w ilości łącznej dla całego ujęcia do 74,5 m<sup>3</sup>/h, w tym 36,0 m<sup>3</sup>/h ze studni nr 1 i 2 oraz 38,5 m<sup>3</sup>/h z projektowanej studni nr 3. Zakłada się, że na etapie eksploatacji ujęcie nie będzie eksploatowane z maksymalną, zatwierdzoną wydajnością, tj. 74,5 m<sup>3</sup>/h. Zapotrzebowanie roczne określone zostało na 388 360 m<sup>3</sup>, a średni pobór dobowy – na 1064 m<sup>3</sup>, a średnia godzinowa wydajność – na 44,33 m<sup>3</sup>/h. Zasięg promienia leja depresji dla studni nr 3 określono na R = 644,48 m. W zasięgu leja depresji projektowanej studni zlokalizowane są wyłącznie studnie należące do inwestora, tj. ww. studnie nr 1 i nr 2 ujmujące ten sam poziom wodonośny. Najbliższe ujęcie należące do innego podmiotu, ujmujące ten sam poziom wodonośny (górnej kredy), oddalone jest o ponad 4 km na północny – zachód od planowanej studni nr 3.

Zgodnie z k.i.p. w ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się ponadto:

- przebudowę i remont budynku technologicznego wraz z armaturą i wyposażeniem,
- wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych (retencyjnych) wody uzdatnionej o pojemności 100 m<sup>3</sup> każdy, przy wysokości całkowitej 7,3 m i średnicy wewnętrznej 4,5 m z niezbędnym orurowaniem oraz kanalizacją spustu i przelewu ze zbiorników,
- remont istniejącego zbiornika wyrównawczego o pojemności 100 m<sup>3</sup>,
- budowę nowego odstoju wód popłucznych o powierzchni 45 m<sup>2</sup> (6,0 × 7,5 m) z kanalizacją wód popłucznych (ścieków przemysłowych), włączoną do istniejącego rurociągu technologicznego, zakończonego wylotem w skarpie rowu,
- wymianę obudowy studni nr 2 i uzbrojenia (studnie nr 1 i nr 2 – piony tłoczne i pompy głębinowe) oraz wykonanie nowej obudowy dla planowanej studni nr 3,
- przebudowę i budowę (wykonanie) nowych rurociągów technologicznych międzyobiektowych wodno-kanalizacyjnych,

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Kole

ul. Prusa 3, 62 – 600 Koło

tel.: +48 (63) 288 01 70 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

- budowę kanalizacji technologicznej ścieków z chlorowni zakończonej studzienką neutralizacyjną chloru (szczelną, bezodpływową) o pojemności 3 m<sup>3</sup> oraz wykonanie zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych (szambo) o pojemności 3 m<sup>3</sup>,
- podłączenie projektowanej studni głębinowej nr 3 do obiektu SUW (stacji uzdatniania wody) poprzez wykonanie rurociągu wodociągowego oraz przewodów energetycznych i sterowania,
- przebudowę i modernizację bloku technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody (urządzenia i orurowanie w budynku technologicznym z odpowiednią armaturą i wyposażeniem) wraz z niezbędnymi instalacjami,
- roboty i instalacje elektryczne — wykonanie kabli (przewodów) zasilania energetycznego dla obiektu z nowego złącza kablowo-pomiarowego (w linii ogrodzenia) oraz kabli i przewodów energetycznych i sterowania (także jako kanalizacja kablowa) pomiędzy poszczególnymi obiektami SUW oraz wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki) z systemem wizualizacji i zdalnego nadzoru (monitoringu) i dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym, oświetlenie terenu SUW (oprawy oświetleniowe na słupach),
- fundament pod agregat prądotwórczy (z montażem agregatu) o wymiarach 3,0 × 1,5 m i powierzchni zabudowy 4,5 m<sup>2</sup>,
- zagospodarowanie terenu SUW i ujęcia — wykonanie układu dróg wewnętrznych (dojścia, dojazdy), zieleni (zagospodarowanie terenu zielenią poza drogami wewnętrznymi i obiektami technologicznymi), ogrodzenia terenu (o wysokości 1,5 m) z bramą wjazdową i furtką.

Zgodnie z k.i.p. wody popłuczne zostaną poddane procesowi sedymentacji w nowoprojektowanym odstojniku wód popłucznych. Istniejący zbiornik przeznaczony jest do rozbiórki. Sklarowane wody z odstojnika kierowane są i będą do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego około 103,0 m na północ od odstojnika wód popłucznych i około 81,0 m od granicy działki inwestycyjnej nr ewid. 95/12. Wody popłuczne wprowadzane będą do rowu po minimum 24-godzinnej sedymentacji w odstojniku. Wylot został wykonany w skarpie rowu, którego częścią jest działka o nr ewid. 89, obręb Janków, gmina Żelazków, należąca do Skarbu Państwa. Jest to wylot PVC-U, posadowiony w prefabrykacie betonowym. W ramach modernizacji SUW w Jankowie nie przewiduje się przebudowy istniejącego wylotu. Wielkość zrzutu wód popłucznych oraz stężenia zanieczyszczeń będą poddane systematycznej kontroli.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w obrębie zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) „Czarna Struga do Bawołu”, o kodzie: RW6000151835659 (o złym stanie wód i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych). Z karty charakterystyki tej JCWP wynika, że nie są osiągnięte cele środowiskowe dla tej JCWP w zakresie wskaźników: MMI, EFI+PL/ IBI\_PL i benzo(a)piren(w). Dane na temat źródeł zanieczyszczenia są aktualnie niewystarczające. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następuje pogorszenie jakości tych wód. Celem środowiskowym dla tej JCWP są: umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [MMI, EFI+PL/ IBI\_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla tej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej (polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027) dla wskaźników fizykochemicznych: azot ogólny, azot azotanowy i fosforany oraz dla wskaźników chemicznych: bromowane difenyletery (występowanie w biocie) i rtęć (występowanie w biocie) oraz heptachlor (występowanie w biocie), dla którego program działań daje wysoki stopień pewności na osiągnięcie celów środowiskowych po 2027 r. Dla tej JCWP zostało także ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, polegające na ustaleniu mniej rygorystycznego celu środowiskowego dla następujących wskaźników: MMI, EFI+PL/ IBI\_PL i benzo(a)piren (występowanie w wodzie). Projektowana inwestycja znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600071 (o dobrym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona ilościowo nieosiągnięciem celów środowiskowych, co zgodnie z kartą charakterystyki tej JCWPd związane jest z poborem punktowym z ujęć wód podziemnych). JCWPd jest monitorowana i przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Na działce inwestycyjnej, ok. 10 m na północ od projektowanej studni zlokalizowany jest niewielki zbiornik wodny (o powierzchni ok. 0,18 ha), inny niewielki zbiornik wodny (o powierzchni ok. 0,07 ha) znajduje się ok. 100 m na wschód od niej (na działce nr ewid. 95/7, obr. Janków, gm. Żelazków). Projektowane przedsięwzięcie położone jest

poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, a także poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478).

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole stwierdza, że dla pozytywnego rozstrzygnięcia przedmiotowego przypadku decydującymi okolicznościami są:

- wnioskowany pobór realizowany będzie w wielkości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych całego ujęcia wynoszących  $Q = 74,5 \text{ m}^3/\text{h}$ , zgodnie z decyzją Starosty Kaliskiego GO.6531.4.2025 z dnia 10 czerwca 2015 r.;
- zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) dla JCWPd GW600071 został wyznaczony cel, jakim jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny, a będąca przedmiotem oceny wielkość poboru wód podziemnych z przedmiotowego ujęcia jest uwzględniona w bilansie ilościowym stanowiącym podstawę wyznaczenia ww. celu i nie powoduje zwiększenia zaakceptowanego poziomu deficytu;
- eksploatacja omawianego ujęcia nie spowoduje wzrostu zanieczyszczeń wód podziemnych i w wyniku eksploatacji tego ujęcia nie nastąpi pogorszenie stanu jakościowego wód podziemnych, co jest zgodne z celem środowiskowym polegającym na utrzymaniu dobrego stanu chemicznego wód.

W związku z powyższym, mając na względzie wielkość wnioskowanego poboru, charakter i skalę jego oddziaływania uznano, że planowane działanie – pobór wód podziemnych z pokładów czwartorzędowych z omawianego ujęcia wód podziemnych nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy *Prawo wodne*, co w kontekście zapisu art. 431 tej ustawy, stanowi uzasadnienie dla wydania oceny wodnoprawnej. **Organ opiniujący zwraca uwagę na konieczność zawarcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszystkich informacji niezbędnych do wydania oceny wodnoprawnej oraz informacji o zastępowaniu – zgodnie z art. 428 ustawy *Prawo wodne* – oceny wodnoprawnej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (dla ważności tej oceny wodnoprawnej).**

Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, a także przy założeniu realizacji warunków i wymagań określonych w sentencji, stwierdza się brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – *Prawo wodne*, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 335). Niemniej z uwagi na konieczność minimalizacji ewentualnego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań określonych w sentencji.

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Z-CA DYREKTORA

Piotr Skórka  
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Żelazków (ePUAP)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ZZ w Kole, ZZŚ (a/a)

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**  
Zarząd Zlewni w Kole  
ul. Prusa 3, 62 – 600 Koło  
tel.: +48 (63) 288 01 70 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)