



WOO-IV.4220.1158.2025.AK.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 10.07.2025 r., znak: IWŚ.6220.7.2.2025

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 3 – umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów mezozoicznych (kreda górna) w ilości $Q_{hmax} = 38,5 \text{ m}^3/\text{h}$ na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Janków w ramach zwiększonych dla tego ujęcia zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 74,5 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz na modernizacji stacji uzdatniania wody na działkach nr ewid. 95/11 i 95/12 obręb Janków gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższego warunku:

1. Studnię nr 3 eksploatować jako podstawową naprzemiennie lub zespołowo ze studnią nr 2 w ramach górnokredowego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Janków w ramach ustalonych dla tego ujęcia zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 74,5 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_c = 8,75$ i $s_w = 10,08 \text{ m}$, nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody ze studni nr 3 w ilości $Q_{hmax} = 38,5 \text{ m}^3/\text{h}$ i ze studni nr 2 w ilości $Q_{hmax} = 36 \text{ m}^3/\text{h}$.
2. Studnię nr 1 eksploatować jako awaryjną.

Wnioskodawca:

Gmina Żelazków
Żelazków 138
62-817 Żelazków

Uzasadnienie

10.07.2025 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalny Dyrektor, wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Żelazków z 10.07.2025 r., znak: IWŚ.6220.7.2.2025 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 3 – umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów mezozoicznych (kreda górna) w ilości $Q_{hmax} = 38,5 \text{ m}^3/\text{h}$ na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Janków w ramach zwiększonych dla tego ujęcia zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 74,5 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz na modernizacji stacji uzdatniania wody na działkach nr ewid. 95/11 i 95/12 obręb Janków gmina Żelazków. Do wystąpienia dołączono: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem. Wnioskodawca jest gmina Żelazków.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor pismem z 24.07.2025 r., znak: WOO-IV.4220.1158.2025.AK.1 zwrócił się do Wójta Gminy Żelazków o przedłożenie k.i.p. zapisanej na informatycznym nośniku danych w formie elektronicznej, będącej

odzwierciedleniem wersji pisemnej, pozostającej w posiadaniu ww. organu, opatrzonej podpisem jej autora i datą sporządzenia. W odpowiedzi na ww. pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu 31.07.2025 r. wpłynęło pismo Wójta Gminy Żelazków z 28.07.2025 r., znak: IWŚ.6220.7.4.2025 wraz z k.i.p. zapisaną na informatycznym nośniku danych. Po przeanalizowaniu treści k.i.p. Regionalny Dyrektor zwrócił się ponownie do Wójta Gminy Żelazków pismem z 12.09.2025 r., znak: WOO-IV.4220.1158.2025.AK.4 wyrażającym prośbę o wezwanie wnioskodawcy o przedłożenie dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonego w związku z planowaną rozbudową rozpatrywanego ujęcia i zwiększeniem ustalonych dla niego w przeszłości zasobów eksploatacyjnych. 17.09.2025 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło pismo Wójta Gminy Żelazków z 15.09.2025 r. wraz z dodatkiem, o którym wyżej mowa.

Wójt Gminy Żelazków zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 i pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 3 – umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów mezozoicznych (kreda górna) w ilości $Q_{hmax} = 38,5 \text{ m}^3/\text{h}$ na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Janków w ramach zwiększonych dla tego ujęcia zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 74,5 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz na modernizacji stacji uzdatniania wody na działkach nr ewid. 95/11 i 95/12 obręb Janków gmina Żelazków. Analiza treści k.i.p. wykazała, że aktualnie przedmiotowe ujęcie zaopatruje w wodę do celów socjalno-bytowych i gospodarczych mieszkańców miejscowości położonych w gminie Żelazków, tj.: Janków, Goliszew, Złotniki Wielkie i częściowo miejscowości Żelazków. Składa się ono z 2 otworów eksploatacyjnych, tj. studni nr 1 o głębokości 99 m p.p.t., wykonanej w 1988 roku i ujmującej poziom górnej kredy w przelocie 76,0 – 99,0 m oraz studni nr 2 o głębokości 120 m p.p.t., wykonanej w 2015 roku i również ujmującej poziom górnej kredy w przelocie 76,0 – 120,0 m. Pobór wód podziemnych prowadzony jest aktualnie w ramach ustalonych dla ujęcia zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 36 \text{ m}^3/\text{h}$ i w oparciu o pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Starostę Kaliskiego decyzją z dnia 4.03.2016 r. znak: OŚ.6341.3.2016. Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. inne komunalne ujęcie wód podziemnych położone w miejscowości Żelazków i zaopatrujące w wodę mieszkańców Żelazkowa wykazuje od kilku lat znacznie ograniczoną wydajność, która stopniowo ulega dalszemu zmniejszaniu, co obrazuje postępujący spadek możliwości produkcyjnych tego

ujęcia. W związku z powyższym w ocenie wnioskodawcy konieczne jest zasilenie w wodę całej miejscowości Żelazków z innego ujęcia. Przeprowadzona w przedmiotowym zakresie analiza wykazała, że jedynym rozwiązaniem w obecnej sytuacji jest wykonanie na ujęciu w miejscowości Janków kolejnego, dodatkowego otworu studziennego nr 3, eksploatującego mezozoiczną (górnokredową) warstwę wodonośną oraz aktualizacja (zwiększenie) zasobów eksploatacyjnych ww. ujęcia. Roboty wiertnicze zostały wykonane w okresie od 25.02 do 04.03.2025 roku na podstawie zatwierdzonego przez właściwy organ projektu robót geologicznych. Powyższe działania zostały poprzedzone wydaniem przez Wójta Gminy Żelazków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 6.02.2024 r., znak: IWŚ.6220.11.6.2023 dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dodatkowego otworu studziennego nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych z otworów kredowych w miejscowości Janków na działce nr ewid. 95/11 obręb Janków gmina Żelazków. W ich trakcie odwiercono otwór hydrogeologiczny nr 3 o głębokości 150 m p.p.t., który docelowo zostanie włączony do eksploatacji jako studnia nr 3. Studnia ta będzie eksploatowana jako podstawowa, naprzemiennie lub zespołowo z istniejącą studnią nr 2, natomiast istniejąca studnia nr 1 będzie stanowiła studnię awaryjną. Po wykonaniu ww. otworu hydrogeologicznego został wykonany dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia zatwierdzony decyzją Starosty Kaliskiego z 10.06.2025 r., znak: GO.6531.4.2025. W oparciu o treść k.i.p. ustalono, że wykonana w odwierconym otworze nr 3 studnia wraz z pozostałymi istniejącymi studniami nr 1 i nr 2 będzie tworzyła jedno komunalne ujęcie wód podziemnych realizujące zadanie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. Jak wynika z przedłożonych materiałów objęta rozpatrywanym wnioskiem studnia nr 3 będzie eksploatowana z maksymalną wydajnością $Q_{hmax} = 38,5 \text{ m}^3/\text{h}$, a studnia nr 2 – z wydajnością $Q_{hmax} = 36 \text{ m}^3/\text{h}$, w ramach nowych ustalonych dla ujęcia zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 74,5 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_c = 8,75$ m i $s_w = 10,08$ m. Na podstawie informacji zawartych w przedstawionej dokumentacji ustalono, że w ramach objętego rozpatrywanym wnioskiem przedsięwzięcia zaplanowano również modernizację stacji uzdatniania wody na działce nr ewid. 95/12 obejmującej swym zakresem: wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 100 m^3 każdy, budowę odstoju wód popłucznych o powierzchni 45 m^2 , budowę fundamentu pod agregat prądotwórczy, budowę zbiornika neutralizacyjnego chloru o pojemności 3 m^3 , budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności 3 m^3 oraz wymianę obudowy istniejącej studni nr 2 i wykonanie obudowy planowanej studni nr 3. Z uwagi na fakt, że powyższe ustalenia i założenia wnioskodawcy w zakresie zapotrzebowania na wodę i eksploatacji ujęcia (po wykonaniu i włączeniu do eksploatacji studni nr 3 objętej niniejszym wnioskiem) stanowiły podstawę do analizy w aspekcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na lokalne zasoby wód podziemnych, znalazły one swoje odzwierciedlenie w warunku ujętym w niniejszej opinii, jako gwarant eksploatacji ujęcia w sposób bezpieczny dla lokalnych zasobów wód podziemnych, szczególnie w aspekcie ilościowym.

W k.i.p. i w dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej przeprowadzono analizę w zakresie prognozowanego przyszłego oddziaływania całego ujęcia (po włączeniu do eksploatacji studni nr 3) na lokalne zasoby wód podziemnych i lokalne środowisko hydrogeologiczne. Na podstawie przeprowadzonych analiz i dostępnych materiałów stwierdzono, iż w zasięgu leja depresji projektowanego otworu hydrogeologicznego nr 3 zlokalizowane są wyłącznie studnie należące do wnioskodawcy, tj. studnia nr 1 i studnia nr 2, procujące w ramach ujęcia Janków i ujmujące ten sam poziom wodonośny. Najbliższe ujęcie należące do innego podmiotu (ujęcie nr 23, stanowiące część infrastruktury Gospodarstwa Rolniczego „Pytlarz” z siedzibą w Złotnikach) ujmujące do eksploatacji utwory górnej kredy, oddalone jest o ponad 4 km na północny-zachód. Jak wskazano w przedłożonej dokumentacji, odległość dzieląca projektowaną studnię nr 3 od ww. ujęcia nr 23 całkowicie wyklucza możliwość ich wzajemnego oddziaływania. Przedstawiona w przedłożonych materiałach analiza w zakresie docelowego oddziaływania rozpatrywanego ujęcia wykazała, że wszystkie studnie na ujęciu wody w Jankowie będą pracowały w warunkach współdziałania, przy jednoczesnej interferencji lejów depresji.

Na podstawie wyników wykonanych obliczeń ustalono w zasięgu wyznaczonego obliczeniowo leja depresji dla rozpatrywanych studni nie znajdują się inne, czynne studnie eksploatujące ten sam górnokredowy poziom wodonośny, stanowiące własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych. Biorąc pod uwagę powyższe, w oparciu o informacje zawarte w k.i.p. i w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania rozpatrywanego ujęcia (po jego rozbudowie o studnię nr 3) z innymi studniami stanowiącymi własność innych użytkowników ww. poziomu wodonośnego, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody ujęcia na lokalne zasoby wód podziemnych. Woda ze studni, które będą docelowo tworzyły przedmiotowe ujęcie, będzie w dalszym ciągu wykorzystywana do zaopatrywania użytkowników rozpatrywanego ujęcia. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli utrzymać sprawność i ciągłość eksploatacyjną ujęcia w Jankowie na poziomie zapewniającym wymagane pokrycie zapotrzebowania na wodę, a tym samym zapewni bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw wody.

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z wnioskami zawartymi w k.i.p. i w dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej eksploatacja studni tworzących analizowane ujęcie z zakładaną wydajnością, w ramach zatwierdzonych dla rozpatrywanego ujęcia zasobów eksploatacyjnych, nie wpłynie znacząco negatywnie na ustalony w rozpatrywanym rejonie w wyniku wieloletniej eksploatacji ujęcia bilans wód podziemnych. Eksploatacja ujęcia w sposób przedstawiony w przedłożonych materiałach nie spowoduje naruszenia interesów osób trzecich. Ujęcie będzie eksploatowane w sposób zapewniający ochronę użytkowej warstwy wodonośnej przed nadmierną eksploatacją i umożliwiającą korzystanie z dostępnych rezerw zasobowych przez innych, przyszłych użytkowników. Poprzez dalszą eksploatację ujęcia gmina będzie realizowała swoje zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, stanowiące cele podstawowe i priorytetowe. Zgodnie z treścią dokumentacji pobór wody z ww. studni nie wywoła negatywnych skutków na powierzchni terenu i nie będzie miał negatywnego wpływu na lokalne zasoby wód podziemnych ujmowanego poziomu wodonośnego, ponieważ będzie się odbywał w granicach wyznaczonych przez wydaną decyzję ustalającą i zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne ujęcia oraz pozwolenie wodnoprawne.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Ponadto przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich, leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że etap eksploatacji studni nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Nie przewiduje się również wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej,

w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wód podziemnych. W wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, z późn. zm.), a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Śwędźni PLH300034, oddalony o 5 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korzyści ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Marcin Nowak

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Tomasz Bartczak, Automatyk Zbierek Sp. z o.o., Zbierek Cukrownia 68/2, 62-830 Zbierek – pełnomocnik wnioskodawcy
2. Wójt Gminy Żelazków – z prośbą o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu
3. aa