

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2025, poz. 960 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzenia wodnego – zespołu studni chłonnych, złożonych z 12 studni o przekroju \emptyset 150 cm i głębokości 260 cm, dla odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, zlokalizowanych na działce nr 112, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, obręb 0006 Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie,
- 2) usługę wodną – obejmującą odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych, z odwodnienia utwardzonej powierzchni części działki nr 112, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, obręb 0006 Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie i , do ziemi za pomocą urządzenia wodnego tj. studni chłonnych, zlokalizowanych na działce nr 112, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, obręb 0006 Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie, w ilości:
średniej w m^3 na rok - Q_{sr} = 600,00 m^3 /rok,
z powierzchni:
zlewni rzeczywistej - Frz = 0,025ha,
zlewni zredukowanej - Fzr = 0,02 ha,

Wprowadzane do wód i do ziemi wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,
- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie ww. terminu proszę następnie o niezwłoczne przekazanie z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem Informacji, że była ona wywieszona przez okres 7 dni, do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Żelazków
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Nowakowska

/podpisano elektronicznie/