

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KALISZU**

**Telefony:**

- informacja o numerach wewnętrznych /62/ 767-76-10
- PPIS w Kaliszu /62/ 767-76-10
- fax. /62/ 767-76-42
- e-mail psse.kalisz@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /62/ 767-76-43
- e-mail Sekcji Higieny Komunalnej higiena.komunalna@psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6  
62-800 Kalisz  
www.psse-kalisz.pl

oryginał/kopia

ON.HK.420.46.2019

Kalisz, dn. 2 stycznia 2019 r.

**Wójt Gminy Żelazków  
(e PUAP)**

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

**stwierdza**

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Pólko w gminie Żelazków, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o., próbki pobrane w dniu 25 września 2018 r. przez:
  - a) Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Kaliszu nr: DL-50408/497/2018 (nr próbki 1707), DL-50408/498/2018 (nr próbki 1708), DL-50408/499/2018 (nr próbki 1709), DL-50408/500/2018 (nr próbki 1710), DL-50408/501/2018 (nr próbki 1711),
  - b) Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie: sprawozdanie z badania nr SB/96637/10/2018 (nr próbki 125091/09/2018),
- 2) analizy podjętego przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. działań naprawczych udokumentowanych sprawozdaniami z badań, próbki pobrane w dniach 12 kwietnia, 27 września i 2 października 2018 r., nr:  
DL-50408/149/2018 (nr próbki 646), DL-50408/151/2018 (nr próbki 648),  
DL-50408/152/2018 (nr próbki 649), DL-50408/153/2018 (nr próbki 650),  
DL-50408/502/2018 (nr próbki 1753), DL-50408/523/2018 (nr próbki 1786),  
DL-50408/524/2018 (nr próbki 1787), DL-50408/525/2018 (nr próbki 1788),  
DL-50408/526/2018 (nr próbki 1789),
- 3) z przeprowadzonych ponownych badań wody w kierunku oznaczenia stężenia aktywności radonu (<sup>222</sup>Rn) przeprowadzonych przez Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

im. Marii Goeppert Mayer w Katowicach (próbka pobrana w dniu 6 marca 2018 r.)  
nr BCR/1/375/2018/RT (nr próbki 375/18),

4) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:

- weryfikację terminowości przekazywanych przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
- analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o.,
- uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. w ramach kontroli wewnętrznej,
- wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbki pobrane w dniu 3 kwietnia 2018 r.), zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2018, udokumentowanych sprawozdaniami nr:  
HKL/N-564/2018, HKL/N-565/2018, HKL/N-566/2018, HKL/N-567/2018,  
HKL/N-568/2018, N/762/2018,

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Pólko w gminie Żelazków, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań wody, prowadzonych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, stwierdzono krótkotrwałe przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów, tj: stężenia manganu, żelaza, mętności i mętności. Skuteczność przeprowadzonych przez podmiot działań naprawczych polegająca na płukaniu i chlorowaniu odcinka sieci wraz z przyłączem została potwierdzona sprawozdaniami z badań wymienionymi w punkcie 2.

p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO W KALISZU

Anna Napierała



Otrzymują:

1. Wójt Gminy Żelazków (ePUAP),

Do wiadomości:

1. Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o., 62- 817 Żelazków 141 a.

2. a/a

ŁB