

Oznaczenia:

1 – istn. studnia głębinowa nr 1 (nieczynna)
rozbiórka nasypu wokół studni
z zabezpieczeniem głowicy studziennej
2 – istn. studnia głębinowa nr 2
3 – istn. studnia głębinowa nr 3
4 – proj. budynek technologiczny
o wym. 16,70x10,30m
(z rozbiórką istn. budynku kontenerowego)
5 – proj. zbiorniki wyrównawcze wody V=150m^3 każdy
Φwewn. 4,5m, Φzewn. 4,74m
(z rozbiorką zbiornikow istniejących o V=100m^3)
6 – istn. zbiornik wyrównawczy wody V=100m^3
Φwewn. 4,5m do rozbiórki i demontażu
7 – proj. odstojnik wód popłucznych
o wym. 6,0x7,5m (z rozbiórką odstojnika
istniejącego średnicy ~6,0m)
8 – proj. fundament pod agregat prądotwórczy
wym. 3,0x1,5m
9 – proj. studzienka neutralizacyjna chloru Φ1200mm
10 – proj. brama wjazdowa (z furtką)

LEGENDA:

- RUROC. WODY UDZATNIONEJ – DO SIECI WODOC.
- RUROC. WODY SUROWEJ – ZE STUDNI GŁĘBINOWYCH
- RUROC. WODY UZDATNIONEJ – NA ZBIORNIKI
- RUROC. WODY UZDATNIONEJ – NA ZESTAW HYDR. II°
- KANALIZACJA Z CHLOROWNI
- RUROC. SPUSTOWO-PRZELEWOWE ZE ZBIORNIKÓW i POPŁUCZYNY
- OGRODZENIE
- ZASUWY ODCINAJĄCE
- ZASUWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM NA ODPŁYWIE
Z ODSTOJNIKA DO ODBIORNIKA – ROWU
- PRZEWODY ENERGETYCZNE ORAZ KABLE ENERGETYCZNE
- NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
- P MIEJSCE POSTOJOWE 2,5x5,0m
- MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW W POJEMNIKACH 1,0x1,0m
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY, RUROCIĄGI I PRZEWODY DO ROZBIÓRKI
I LIKWIDACJI LUB WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI
- DRZEWA DO WYCINKI
- HYDRANTY

Oprawa oświetlenia 6190 lm 40,4W 4000K np SITECO Streetlight 21 montowana bezpośrednio na słupie h-6 m np. CN 6/3/F160 posadowionym na fundamencie

Kamera zewnętrzna motowana na słupie oświetleniowym na wysokości 3 m

Uziemienie otokowe wykonane z płaskownika ocynkowanego ogniowo 30x4 mm na głębokości min. 0,8 m

Inwestor	Gmina Żelazków Żelazków 138 62-817 Żelazków
Jednostka projektowa	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl
Stadium	PT
Skala	1:200
Data oprac.	Grudzień 2023r.
Nazwa obiektu	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Pólko
Adres obiektu	dz. nr 49/1, 49/2, 49/3, obręb 0014 Pólko
Nazwa rysunku	Plan zewnętrznej instalacji elektrycznej
Projektant sp. elektrycznej	mgr inż. Przemysław Fatyga upr. nr WKP/0430/POOE/22
Sprawdzający sp. elektrycznej	mgr inż. Michał Mielcarek upr. nr WKP/0570/POOE/21
Rys nr.	E01